

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

nr z dnia w

Zamawiający

Nazwa lub imię i nazwisko:

Adres:

NIP:

Osoba i telefon:

Wykonawca

Nazwa lub imię i nazwisko:

Adres:

NIP:

Osoba i telefon:

Obiekt i zlecenie

Adres obiektu:

Część obiektu objęta pomiarami:

Zlecenie nr i z dnia:

Rodzaj pomiarów

☐ Odbiorcze ☐ Okresowe ☐ Po przebudowie lub naprawie

Sieć i przyrząd pomiarowy

Parametr	Wpis
Układ sieci (TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT)	
Napięcie znamionowe (V)	
Przyrząd: producent, model, numer seryjny	
Świadectwo wzorcowania przyrządu ważne do	
Warunki pomiaru: temperatura, pogoda	

Oględziny

Czynność	OK	Usterka	n/d	Uwagi
Obudowy rozdzielnic i osłony bez uszkodzeń	☐	☐	☐	
Opis obwodów w rozdzielnicy	☐	☐	☐	
Zabezpieczenia dobrane do przekroju przewodów	☐	☐	☐	
Przewody ochronne PE podłączone i oznaczone	☐	☐	☐	
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe	☐	☐	☐	
Gniazda, łączniki i oprawy bez uszkodzeń	☐	☐	☐	
Izolacja i osłony części czynnych	☐	☐	☐	
Swobodny dostęp do wyłącznika głównego	☐	☐	☐	

Rezystancja izolacji

Lp.	Obwód	Napięcie probiercze (V)	L-PE (MΩ)	N-PE (MΩ)	L-N (MΩ)	Ocena
1						☐ OK ☐ błąd
2						☐ OK ☐ błąd
3						☐ OK ☐ błąd
4						☐ OK ☐ błąd
5						☐ OK ☐ błąd
6						☐ OK ☐ błąd
7						☐ OK ☐ błąd
8						☐ OK ☐ błąd

Impedancja pętli zwarcia

Lp.	Obwód i punkt pomiaru	Zabezpieczenie (typ, prąd)	Zs zmierzona (Ω)	Zs dopuszczalna (Ω)	Ocena
1					☐ OK ☐ błąd
2					☐ OK ☐ błąd
3					☐ OK ☐ błąd
4					☐ OK ☐ błąd
5					☐ OK ☐ błąd
6					☐ OK ☐ błąd
7					☐ OK ☐ błąd
8					☐ OK ☐ błąd

Wyłączniki różnicowoprądowe

Lp.	Miejsce i obwody	Typ i prąd różnicowy (mA)	Czas zadziałania (ms)	Prąd zadziałania (mA)	Przycisk TEST	Ocena
1					☐	☐ OK ☐ błąd
2					☐	☐ OK ☐ błąd
3					☐	☐ OK ☐ błąd
4					☐	☐ OK ☐ błąd

Uziemienie i przewody ochronne

Parametr	Wynik	Ocena
Rezystancja uziemienia (Ω)		☐ OK ☐ błąd
Ciągłość przewodów ochronnych do szyny PE (Ω)		☐ OK ☐ błąd

Wynik pomiarów

- ☐ Instalacja nadaje się do eksploatacji
- ☐ Instalacja nadaje się do eksploatacji po usunięciu usterek do dnia
- ☐ Instalacja nie nadaje się do eksploatacji

Usterki i zalecenia

Następne pomiary

Termin następnych pomiarów:

.....
Zamawiający (czytelny podpis)

.....
Pomiary wykonał (podpis i nr świadectwa kwalifikacyjnego)