

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU REKUPERACJI

nr z dnia w

Zamawiający

Nazwa lub imię i nazwisko:

Adres:

NIP:

Osoba i telefon:

Wykonawca

Nazwa lub imię i nazwisko:

Adres:

NIP:

Osoba i telefon:

Obiekt i umowa

Adres obiektu:

Umowa serwisowa nr i z dnia:

Data poprzedniego przeglądu:

Rekuperator

Parametr	Wpis
Producent i model	
Numer seryjny	
Rok montażu	
Rodzaj wymiennika (krzyżowy, przeciwprądowy, entalpiczny, obrotowy)	
Filtry: klasa i wymiary	
Godziny pracy z licznika, jeśli jest	

Centrala wentylacyjna

Czynność	OK	Usterka	n/d	Uwagi
Wymiana filtrów nawiewu i wywiewu	☐	☐	☐	
Czyszczenie wymiennika ciepła	☐	☐	☐	
Czyszczenie obudowy i wentylatorów	☐	☐	☐	
Odptyw skroplin i syfon	☐	☐	☐	
Bypass letni	☐	☐	☐	
Nagrzewnica wstępna albo GWC, jeśli są	☐	☐	☐	
Mocowanie i tłumienie drgań	☐	☐	☐	
Sterownik: kody błędów, harmonogram, licznik filtrów	☐	☐	☐	

Kanały, czerpnia i anemostaty

Czynność	OK	Usterka	n/d	Uwagi
Czerpnia i wyrzutnia drożne	☐	☐	☐	
Anemostaty i kratki czyste	☐	☐	☐	
Izolacja kanałów w nieogrzewanych pomieszczeniach	☐	☐	☐	
Szczelność połączeń kanałów	☐	☐	☐	
Skrzynki rozprężne i tłumiki	☐	☐	☐	

Przepływy powietrza

Lp.	Pomieszczenie	Nawiew czy wywiew	Zmierzony (m³/h)	Projektowy (m³/h)
1		☐ nawiew ☐ wywiew		
2		☐ nawiew ☐ wywiew		
3		☐ nawiew ☐ wywiew		
4		☐ nawiew ☐ wywiew		
5		☐ nawiew ☐ wywiew		
6		☐ nawiew ☐ wywiew		
7		☐ nawiew ☐ wywiew		
8		☐ nawiew ☐ wywiew		

Pomiary temperatur

Parametr	Wynik
Temperatura zewnętrzna (°C)	
Temperatura nawiewu za rekuperatorem (°C)	
Temperatura wywiewu z pomieszczeń (°C)	
Temperatura wyrzutu (°C)	
Bieg wentylatorów w czasie pomiaru	

Wymienione elementy

Lp.	Element	Model albo klasa filtra	Ilość
1			
2			
3			

Stan instalacji po przeglądzie

☐ Sprawna ☐ Sprawna, z zaleceniami ☐ Niesprawna, wymaga naprawy

Zalecenia

Następny przegląd

Termin następnej wymiany filtrów: _____
Termin następnego przeglądu: _____

Zamawiający (czytelny podpis)

Wykonawca (czytelny podpis)